



Cadarache, le 4 septembre 2006

Communiqué de presse

Bilan de l'incident du 31 août relatif à une coupure d'alimentation électrique sur le Centre de Cadarache

Le 31 août à 06 h 48, une coupure sur les deux lignes de 63 kV desservant le Centre de Cadarache a provoqué l'interruption de l'alimentation électrique du Centre.

L'intervention des équipes du Réseau de Transport Electrique a permis de rétablir une première ligne électrique à 10 h 10 et la seconde à 11 h 00.

La coupure d'électricité a conduit au démarrage, automatique ou manuel, des groupes électrogènes de secours des Installations Nucléaires de Base du Centre.

A 08 h 00 toutes les installations de Cadarache étaient placées en état de sécurité.

Cet incident, qui a fait l'objet de deux communiqués de presse le 31 août, n'a eu aucune conséquence sur le personnel et l'environnement.

Il a été classé au niveau 1 sur l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en comporte 7.

Contact presse :

Bernard Besnainou : 04 42 25 35 25

Email : bernard.besnainou@cea.fr