



Cadarache, le 31 août 2006

Communiqué de presse

Rétablissement de l'alimentation électrique sur le Centre de Cadarache

Le 31 août à 6 h 48, une coupure sur les deux lignes de 63 kV desservant le Centre de Cadarache a provoqué l'interruption de l'alimentation électrique du Centre.

Les installations de Cadarache ont été immédiatement placées en état de sécurité avec notamment la mise en œuvre de groupes électrogènes qui ont démarré automatiquement.

L'intervention des équipes de RTE* a permis de rétablir à 11 h 00 la totalité de l'alimentation électrique du Centre par la remise en service des deux lignes de 63kV .

Cet incident n'a eu aucune conséquence sur le personnel et l'environnement.

* Réseau de Transport d'Electricité

Contact presse :

Bernard BESNAINOU : ☎ 04 42 25 35 25 Fax : 04 42 25 24 05

CEA/Cadarache 13 108 Saint Paul Lez-Durance